

**豐譽營造股份有限公司**  
**嘉義縣朴子市「朴子安居」社會住宅新建統包工程**  
**施工前里民協調說明會會議紀錄**

- 壹、 會議時間：中華民國 114 年 6 月 4 日(星期三) 上午 10 時
- 貳、 開會地點：「朴子安居」2F 會議室
- 參、 會議主持單位：豐譽營造股份有限公司
- 肆、 出席單位及人員：如簽到表
- 伍、 主席致詞：(略)
- 陸、 業務單位報告：簡報說明，針對統包工程之概要說明、社宅規劃設計說明、施工規劃等簡報說明。
- 柒、 討論事項及決議：

**討論議題一：**

本案連續壁挖掘深度為 25.4m，施工是否影響鄰房居住安全？

**統包商回覆：**

本案地質鑽探結果 N 值至少約有 10 以上，土質自立性狀況尚且不錯，於連續壁施作時則會依規定流程與品質標準管控執行，並搭配事先安全監測設施建置與觀測及數據及時判斷與應變處理，以維護周邊住戶安全與環境為首要目標。

**討論議題二：**


本案於施工時間為何？另因工地周遭均為透天與集合住宅，對象以上班族居多，請工地至少星期日不要進行施工，以維持住戶周日休息品質。

**統包商回覆：**

本案施工時間原則為早上 7 點～下午 6 點。有關星期日不予施工部分，本公司原則上尊重(里民)及住戶之建議，惟基於契約工期執行壓力，本公司後續將此意見轉達給業主（國家住宅及都市更新中心）共同研商星期日不施工之可行性。

**豐譽營造股份有限公司**  
**嘉義縣朴子市「朴子安居」社會住宅新建統包工程**  
**施工前里民協調說明會 簽到表**

- 一、 會議時間：114年6月4日(星期三)上午10時
- 二、 開會地點：「朴子安居」工務所2F會議室
- 三、 主持單位：豐譽營造股份有限公司
- 四、 出(列)席人員：

國家住宅及都市更新中心	簽名
工務三組	 
工程管理機關	簽名
內政部國土管理署 (中區都市基礎工程分署)	
監造單位	簽名
閻康聯合建築師事務所 中陸工程顧問有限公司	
包商	簽名

<p>豐譽營造股份有限公司</p>	<p>周正龍 楊振瑞</p>
<p>群蛙聯合建築師事務所</p>	<p>林可冠</p>
<p>地方代表</p>	<p>簽名</p>
<p>大葛里里長</p>	<p>涂葉素華</p>
<p>里民</p>	<p>涂專強          涂沛華          陳壽珠          黃陳淑芬          莊騰騰          丁筱蝶          丁博章          陳宇送</p>



114.6.4

照片 1：國家住宅及都市更新中心開場說明



114.6.4

照片 2：本工程安全監測（建物傾度盤）安裝說明



照片 3：里民提問回覆說明