

鄉村住宅新建工程(小家庭型)

結構計算書

結構分析程式：CSI-ETABS V5.10

作者：ASHRAF HABIBULLAH

出版商：COMPUTERS AND STRUCTURES, INC.

備查發文字號：台九十內營字第 90 八二一七五號

建築設計：大冶建築師事務所

結構設計：天翔結構土木技師事務所

日期：九十七年五月二十三日

五・側向荷重：

1・樓層高：

二	層	2.90	M
一	層	3.60	M
地	面	0.90	M
		7.40	M

2・地震力分析：

震區短週期之設計水平譜加速度係數 $S_s^D = 0.80$

震區一秒週期之設計水平譜加速度係數 $S_1^D = 0.45$

$I =$ 用途係數 $= 1.00$ ； $\alpha_y =$ 起始降伏地震力放大倍數 $= 1.2$

地盤類別= 第三類地盤（依地質鑽探報告書判別）

短週期放大係數 $F_a = 1.0$ ；長週期放大係數 $F_v = 1.5$

近大尖山與觸口斷層效應：短週期效應 $N_A = 1.15$ ；長週期效應 $N_V = 1.15$

工址短週期設計水平譜加速度係數 $S_{DS} = F_a S_s^D N_A = 1.0 \times 0.80 \times 1.15 = 0.920$

工址一秒週期設計水平譜加速度係數 $S_{D1} = F_v S_1^D N_V = 1.5 \times 0.45 \times 1.15 = 0.776$

短週期與中、長週期的分界 $T_0^D = S_{D1}/S_{DS} = 0.776/0.920 = 0.844$

結構基本週期 $T = 0.085 \times H_n^{3/4} = 0.381 \text{ sec} < T_0^D \rightarrow$ 屬短週期結構系統！

工址設計水平譜加速度係數 $S_{ab} = S_{DS} = 0.920$

結構系統韌性容量 $R = 4.0$ ；結構系統容許韌性容量 $R_a = 1 + (R - 1)/1.5 = 3.0$

$0.2T_0^D < T < 0.6T_0^D \rightarrow$ 結構系統地震力折減係數 $F_u = 2.236$

$V = I/1.4 \alpha_y (S_{ab}/F_u) m W = 1.00/(1.4 \times 1.2) \times (0.920/2.236) m W = 0.2131 \times W$

地震力豎向分配如下：

$F_p =$	0.00t	$F_t =$	0.00t	$V =$	36.13t	$V - F_t =$	36.13t
樓層	層高(m)	樓層重(t)	水平橫力(t)	樓層剪力(t)	樓層面積(m ²)	傾倒力矩(t-m)	
RF	2.9	16.60	10.45	10.45	83.00	0.00	
2F	3.6	45.65	17.47	27.92	83.00	50.67	
1F	0.9	107.25	8.21	36.13	165.00	104.03	

3・側向位移分析：

STATIC LOAD CONDITION LATERAL STORY DISPLACEMENTS

DISPLACEMENTS ARE AT THE CENTERS OF MASS OF THE RESPECTIVE STORY LEVELS

/-----LOAD CONDITIONS-----/

LEVEL	DIRN	I	II	III	A	B
RF	X	.0000	.0000	.0000	.0252	-.0022
RF	Y	-.0001	-.0001	.0000	-.0056	.0158
RF	ROTZ	.0000	.0000	.0000	-.0005	.0002
2F	X	.0000	.0000	.0000	.0185	-.0015
2F	Y	-.0000	.0000	.0000	-.0045	.0102
2F	ROTZ	.0000	.0000	.0000	-.0004	.0001
1F	X	.0000	.0000	.0000	.0013	-.0001
1F	Y	.0000	.0000	.0000	-.0004	.0010
1F	ROTZ	.0000	.0000	.0000	-.0000	.0000

樓層最大側向位移 —— X 向 2.52 公分

Y 向 1.58 公分

≤ 規範允許最大側向位移 $0.015 H = 0.015 \times 7.40 \times 100$

= 11.1 公分

六・結構應力分析：

本結構以"CSI-ETABS"分析程式作結構應力分析。垂直荷重部份分為靜重及活重，靜重依前述按實核計後，化為均佈載重後施加於各樓層；活重則依樓版用途載重施加於構架上。地震力由前述計算所得之水平橫力施加於各樓層，分析係假設樓版為剛性體，並依照規範規定考慮百分之五樓尺寸偏心之扭轉應力及動力效應。

依建築技術規則，結構應力分析的載重組合如下：

1. $D+L$
2. $0.75(D+L+Ex)$
3. $0.75(D+L-Ex)$
4. $0.75(D+L+Ey)$
5. $0.75(D+L-Ey)$
6. $0.75(D+Ex)$
7. $0.75(D-Ex)$
8. $0.75(D+Ey)$
9. $0.75(D-Ey)$

七・結構構件設計：

1・樑、柱斷面與接合設計：

各樑、柱斷面參考各層結構平面圖，經由"CSI-ETABS"分析程式得出各種載重組合下之內力後，以"STEELER"設計程式設計柱、樑尺寸及樑柱接合。設計結果詳見結構圖及報表。

2・樓版配筋設計：

	樓版厚度 (cm)	設計靜載重 (t/m^2)	設計活載重 (t/m^2)
二層	12 (住宅)	0.30	0.20
一層	12 (住宅)	0.30	0.30

樓版以雙向版設計，樓承鋼板以單向版設計，配筋詳見配筋圖。

3・基礎設計：

由電腦軟體 CSI-ETABS 分析上部結構後，取柱軸力及彎矩當作基礎分析輸入力資料，假設土壤容許承载力 $q_a = 5t/m^2$ ，則可求出獨立基腳之尺寸，配筋詳見配筋圖。

地樑採用 35x50，假設不承擔地反力，但考慮上部結構所傳遞下來之彎矩，配筋詳見配筋圖。