


表箱材質：
SUS #304 製作
(屋外防雨型)

1ø3W 220/110V 電表箱外形圖

電表箱施工說明

- 1, 表箱材質除屋內線路裝置規則第 477 條規定外, 依下列原則辦理。
- 2, 表箱箱體採用 1.6mm 以上鋼板製成, 製成後須經校正, 除銹, 二度紅丹底漆, 再烤灰藍色面漆 (台灣油漆公會 NO.41)。若採用 ABS, FRP 或 PC 等材質, 其厚度應達 3mm 以上, 且能達到與鋼板相同特性為原則。
- 3, 鹽害地區以採用不銹鋼板或鍍鋅鋼板製成為宜。
- 4, 箱門絞鍊採用活動隱藏式, 內鎖點焊。
- 5, 電源引入管可配合現場之實際需要變更為下端或左右兩端引入。



電力系統昇位圖

	吳學軒 建築師事務所 建築師 吳學軒 地址：台北市信義區四段65號5樓 電話：02-27009877 電子信箱：	印鑑 簽章	<h2 style="margin: 0;">鄉村地區住宅標準建築圖樣</h2> <p style="margin: 0;">內政部營建署頒製(桃竹苗地區 編號01)</p>		工程名稱 電氣照明設備工程	圖號 E-03
			圖號名稱 昇位圖、電表箱施工說明	圖紙 A3	比例尺 單位 圖紙 張數 12/21	