



水塔容量
不銹鋼水塔 2.0 噸
離地面 30cm 以上
四邊離建築物 45cm 以上
入孔 $\phi 60\text{cm}$
水塔架需做底座固定

- * 冷氣排水管須配合冷氣安裝位置配置
- * 廚房給排水管須依廚具設備配置
- * 浴室給排水管須依衛浴設備配置

四樓平面圖
S:1/100

吳學軒 建築師事務所 建築師 吳學軒 地址：台北市信義路四段65號5樓 電話：02-27009877 傳真：02-27008577 電子郵件：	印章	簽章	工程名稱 屋突名稱 業務編號	給排水設備工程 配置平面圖	圖號 W-05
	鄉村地區住宅標準建築圖樣 內政部營建署頒製(桃園地區 編號01)	比例尺 單位 m或mf	圖紙 A3	圖號 W-05	張號 S21