

建築物高度檢討

按照建築技術規則實施容積管制地區建築物高度限制規定

建築物以三、六比一之斜率，依垂直建築線方向投影於面前道路陰影面積

不得超過基地臨接面前道路之長度與該道路寬度乘積之半


陰影及高度之計算：

1. $A_s \leq L * S_w / 2$

2. $H \leq 3.6 (S_w + D)$

$A_s = 0\text{m}^2 < 25.54 * 8 / 2 = 102.16\text{m}^2 \dots \text{OK!}$

$H = 9.15\text{m} < 3.6(8.0 + 5.65) = 49.14\text{m} \dots \text{OK!}$



1/A3-1 正向立面圖 S:1/100

		吳學軒 建築師事務所 建築師 吳學軒 地址：台北市信義路四段65號5樓 電話：02-27009877 傳真：02-27008577 電子信箱：		印章		簽章							
鄉村地區住宅標準建築圖樣 內政部營建署頒製(桃竹苗地區 編號02-A型)						工程名稱 圖號名稱 業務編號		建築工程 正向立面圖		比例尺 1:100 單位 cm 圖紙 A3		圖號 A3-1 張號 9/29	