

「臺灣高等法院及臺灣臺北地方法院遷建華山司法園區新建工程」

招標文件樣稿公開閱覽廠商及民眾疑義辦理情形說明表

意見提出單位
廠商 1

項次	疑義說明	意見回覆	備註
1	關於上述工程之自動撒水設備系統 工程中採用撒水頭用不銹鋼撒水軟管，該材料具 UL 及消防署審核認可資格者，尚有兩端接頭活動式可選用，該型式較兩端焊接型更為方便安裝，安裝過程中軟管因應撒水頭位置須調整時，僅需鬆開軟管端螺帽，軟管便得以配合撒水頭調整，無須再將整組軟管連同接頭卸下重新鎖固。且連接撒水頭端轉接頭可因應極狹小空間改用彎頭式轉接頭等，是故全球各地皆較兩端焊接型式更為廣泛使用之，茲希貴單位亦參考納入兩端接頭活動型式	本案消防不銹鋼撒水軟管僅規範尺寸，不影響系統運作下，銜接方式無特定要求。	