

[illegible]

圖例	說明及規格	參考型號	廠牌	備註
— 3P	污水管(PVC管 4m/每厚)		兩亞 華夏 大祥	•
— 4P	排水管(PVC管 3m/每厚)		• • • •	•
— 5P	污水通氣管(PVC管 3m/每厚)		• • • •	•
— 6P	排水通氣管(PVC管 3m/每厚)		• • • •	•
— 7P	雨水管(PVC管 3m/每厚)		• • • •	•
— 8P	冷通排水管(PVC管 2m/每厚)		• • • •	•
— 9P	冷水管 (PVC,W管)		• • • •	•
— 10P	排水管 (不鏽鋼管 304# 2.5m/每厚以上)		允強 美亞 遠東	•
— 11P	熱水管 (不鏽鋼管)		允強 美亞 遠東	•
— 12P	由令活動接頭			•
— 13P	立管上下			•
— 14P	粘面式洗面盆		和成 電光 隆昌	•
— 15P	座式沖水馬桶		• • • •	•
— 16P	開門式面 (鋁合金鐵板式) 10K		東光 富士 金口	•
— 17P	嵌止式面 (鋁合金鐵板式) 10K		• • • •	•
— 18P	浮球式面 (鑄青鋼板式)		• • • •	•
— 19P	單邊式混合龍頭 (1/2")		電光 和成 隆昌	•
— 20P	單邊式沐浴蓮蓬頭 (1/2")		• • • •	•
— 21P	出水口 D=1/2"		• • • •	•
— 22P	自來水龍頭 (1/2")		• • • •	•
— 23P	自來水龍頭 (1/2")		• • • •	•
— 24P	高龍型單邊水頭 2 1/2"		• • • •	•
— 25P	地板落水頭 (2"方型)		• • • •	•
— 26P	地板落水頭附 PVC 存水彎		• • • •	•
— 27P	地板落水頭 (2"方型)		• • • •	•
— 28P	花露水頭 2" 附不鏽鋼罩			•
— 29P	清潔口 (地板式) 依管徑		(PVC 成型)	•
— 30P	不鏽鋼水塔 (附不鏽鋼架)		鴻茂	•
— 31P	結水式電熱水爐 (40mm D=3/4")		業主自理	•
— 32P	室內送風機排水口 D=3/4"			•
— 33P	壁上密封式排水氣 (1#220V 0.5 HP)		?鴻 世所 地興	•
— 34P	恆壓加壓泵 (1#220V 0.5 HP)		九如	•
				</

## 施 工 說 明

<一>照明:

1. 本工程導線管採用採用PVC管 (南亞、華夏、大邦)
2. 配線採用 600V PVC電線 (太平洋、華新、華東)
3. 照明燈線中未註明之管線為 2.0oz穿於 16mm 管內， $\sim$ 為 2.0oz 穿於 16mm 管內， $\sim\sim$  為 2.0oz 穿於 16mm 管內， $\sim\sim\sim$  為 2.0oz 穿於 20mm 管內，以此類推。
4. 插座線中未註明之管線為 2.0oz、E20穿於 16mm 管內。
5. 空開電線中未註明之管線為 2.0oz、E20穿於 16mm 管內。
6. 所有照明燈具及送風機之使用電壓皆為 16220V，其外敷應加註乙條 2.0 電線作為共同接地線；其餘電線均應時用電線管外加敷設於經濟部頒布之規則之規定加敷乙條接地線。
7. 所有自開變送器之電端端子須以絕緣套保護。
8. 所有開關箱及線管均採用鋼板塗漆防腐工。
9. 所有導線材料須採用防熱處理化材料，配電線管及線管。
10. 本工程之各電管中面均須相互配合，如有不符必須更正並按工程標的施工至完整並處於估價或契約前提出自行加入，事後不得有任何異議。
11. 本電氣工程其他有關施工細節依經濟部頒布之線路裝置規則施工。
12. 本工程所有開關、插座出口與外管須取風扇板，所有預留管內均需穿 1/4 吋鋼線乙條。

### <二>弱電:

通 則 1. 本工程管道垂直配管及至鐵架間之配管均採用 PVC 管 (南亞、華夏、大邦)

2. 本工程所有水平配管均採用 PVC/E 管，埋管於 RC 板內。(南亞、華夏、大邦)

3. 本工程所有配管另料與採用 E 管。(南亞、華夏、大邦)

電 話 1. 風扇端子箱至內線端子箱之配管採用 PVC 管，明設於天花版內或埋於 RC 樓板內。

2. 同層用鐵管線箱及端子箱之配管須實地同層。

3. 各端子箱之下端應距正地面 30cm，箱門應有鎖把且可啟 80 度開，箱底裝設 15mm/㎡ 厚木板。

4. 配管彎曲時彎曲度不能低於 90 度，彎曲半徑必須大於內徑 6 倍以上。

電 視 1. 本工程所有配管未註明者均為 1/2" 內徑 5GV2 同軸電纜乙條，其具有線電壓專用。

2. 同層端子箱之下端應距正地面 30cm，箱門應有鎖把且可啟 80 度開，箱底裝設 15mm/㎡ 厚木板。

對 講 機 1. 一般防盜器開線至開關同電線線箱，配管未註明者均為 3/4"，內徑 0.5MMX2P 數位電纜乙條。

2. 一般防盜器開線至開關同電線線箱，配管未註明者均為 3/4"，內徑 0.5MMX4P 數位電纜乙條。

0.5MMX4P 數位電纜乙條，5GV2 同軸電纜乙條，18MMX2C 電線電纜乙條。

其 他 1. 本工程所有面底，出牆口均與管線取風扇板。

2. 所有預留管內均需穿 1/4 吋鋼線乙條。
3. 電管接合處應不能隨意割針及力敲破出用，並應分別明標地分別明標 5M 及 2M 以上。

### <三>給排水:

1. 所有給水主管及立管均明設於管間內，分支管除至出水口之立管埋於牆外其餘給水管均埋設於天花版內以吊具支持之。
2. 所有排水事件，管頭均須採用喇叭式。
3. 所有排水主管或橫支管其坡度坡度於 2°~3°者不得小於 1/50.4°~6°者不得小於 1/100，若情況特殊其坡度無法達到上述規定者，得予緩和但須明標。
4. 若排水管之方向須與管線垂直以上時不得以單一彎頭配置，若水流係由水平管垂直管時可用逆彎，其他斷面應用彎管或 90 度彎頭。
5. 排水主管在進管地處設置清潔孔，在左力側樓上於 5 度處及排水立管之底部均應設置排水管徑在 4" 以下者清潔口管徑與管徑相同，管徑在 4" 以上者清潔口使用 4 吋即可。
6. 各衛生器具與應設置存水彎，但與應設置存水彎。
- 通氣管自備向排水管之中心軸上部以垂直或 45 度內的角度取出屋上於其高度再自排。
9. 水系統最高位衛生器具之溢流上方應以 5 公分以上之壓力可通達至通氣主管。
10. 所有通氣管應有坡度使管內之水瀾能自然流至所接之排水管排出。
11. 廁所排水及通氣之立管，包於屋內，須隱蔽包施工。
12. 本工程所有配管均採用 PVC、W 管 (南亞、華夏、大邦)。

## 設 戶 內 容

一. 工程名稱：鄉村地區住宅建設設計 類型：居住大樓

二. 用地地址：

三. 建築物層：地上五層

四. 總樓地面積： $m^2$

五. 建築字號：

六. 圖面內容：

七. 設計狀況：

樓層	分電盤	供電方式	戶數	用電用途	用電範圍	設備	契約
1F	1L	16KW 110/220V	1	住宅	冷氣照明插座		
16KW 110/220V	線路用電共設	1	戶	設備容量總計 T=	14.22KVA+	9HP	

黃義宏建築師事務所  
建築師 黃義宏  
地址：台中市仁美一路9號2樓  
電話：(04)22809203 傳真：(04)22856201  
E-mail: nh.arch@ms.hinet.net

鄉村地區住宅標準建築圖樣  
內政部營建署頒製  
(離島地區 編號03 — C型)

工程名稱	鄉村地區住宅興建設計—足休夫掃		
圖名	水電工程圖例及說明		
業務編號	GMC-1C	圖號	A3
		單位	cm
		比例尺	1:1
		圖號	E-1
		頁數	27 42