



- ⊗  $\varnothing 20\text{mm} \times 3000\text{mmL}$  鋼心全包銅接地棒
- ┴— 接地線/藥熔接處理
- +---+ 接地線引上處止水措施 (引上處至箱體處皆以PVC配管)
- G— 接地母線 (裸銅絞線 22BCW)

1 壹層電氣平面圖

AE2-2 SCALE 1: 70

本圖僅供參考，相關圖說仍須送各業管單位(電力、自來水、電信、瓦斯)審訖後據以施作。



莊輝煌建築師事務所  
建築師：莊輝煌  
地址：屏東市公益街37號6樓  
電話：08-7329755 傳真：08-7669456  
電子信箱：hongin.arch@msa.hinet.net

印圖

簽章

# 鄉村地區住宅標準建築圖樣

內政部營建署頒製(高高屏地區 編號 01)

工程名稱	A案：小家庭型		比例尺：1/70	圖號 AE2-2
圖號名稱	A案壹層電氣配置平面圖		單位：平方公尺 圖紙：A3	
業務編號			張數：42/52	