



- 附註: 1. 污水處理池均銜接5" PVC污水管接至公共溝渠。
2. 請承包商於施工前需, 將給水、弱電及電力引進管等配管繪製圖檢討放置, 以避免施工產生錯接、雜亂干擾現象!
3. 室內機位置僅供參考, 請配合室內裝修, 配置放置。
4. 室內機位置, 請另詳排水平面圖。
5. 器具位置僅供參考, 實際位置依室內裝修圖為準。
6. 鼓風機插座及排風管位置需依業主指示配置。
7. 電錶位置僅供參考, 實際位置須以送審圖面為準。

- 接地說明:
1. 總配線箱及各主配線箱均需引出接地線
 2. 接地銅棒 5/8"-8'-0" 計3支閘式基礎(或水箱)以下 D:300cm 接地銅棒與接地銅棒相接採用BCW E-60
 3. 接地線使用60 600V PVC線與埋設地下之接地銅棒或接地極板相接接地電阻必需在15Ω以下, 責任施工, 必要時承包商應酌量添加增強劑, 不另計價

附註: 本圖僅供參考, 相關圖說仍需送各業管單位 (電力、自來水、電信) 審訖後據以施作。



陳維凱 建築師事務所
建築師 陳維凱
地址: 台中市西區大興7街74號5F
電話: 04-23269696 傳真: 04-23269797
電子郵件: weikalarch@msa.hinet.net

印鑑

印章



鄉村地區住宅興建設計圖樣

內政部營建署頒製 (中彰投地區 編號 01 A型)

工程名稱

中彰投地區-01-A型

圖號名稱

各層 弱電設備平面圖

業務編號

比例尺 1:200

單位 m 或 m'

圖紙 A3

圖號 W0-02

張數 27/A