



鋁門窗施工說明

- 本工程鋁門窗用料採用耐蝕鋁合金擠型製造(依CN2257) 表面粉末塗裝處理為40u，所有安裝之，加工料、螺栓、墊片，固定片，等均依(CNS4622)規定使用。
- 本工程鋁窗其抗風壓強度360kg/m²以上，水密性40kg/m² 以上，氣密性3m³3hr. m²。
- 本工程之鋁窗，下框料多階式設計，以利排水順暢
- 鋁窗內框外側，外框內側加裝氣密條。
- 本工程鋁門窗玻璃除特別註明外，均採用5mmTH清強化玻璃。
- 按裝細則依承製廠商送審核可之施工說明書圖規定辦理，位置應依照圖示或監造人員之指示安裝。

- 本工程相關之剖面詳圖僅供施工參考，廠商均須依照設計原意，於材料訂製及施工前繪製實際用料施工圖，送業主或設計單位審核，核可後方可製造。
- 門窗總尺寸配合結構施工調整不得大於加減2.8cm。
- 驗收時承包廠商應同時檢附原廠鋁門窗出廠証明及保固證明書。
- 門窗型式僅供業主參考，實際樣式由業主自行搭配。

1
A5-1 門窗立面詳圖