



樓版開口補強標準圖(開口週邊有牆載重, 適用本標準圖)

牆厚	W10	W12	W15	W15	W18,W20	W30	W35	W40	W50
平面									
水平筋	#3@20	#3@20	#3@15	#3@25	#3@20	#4@20	#4@20	#4@15	#4@12
垂直筋	#3@15	#3@15	#3@15	#3@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@18	#4@10
開口補強									
水平筋	1-#3	1-#4	1-#5	2-#4	2-#5	2-#5	2-#5	2-#6	2-#6
垂直筋	1-#3	1-#4	1-#5	2-#4	2-#5	2-#5	2-#5	2-#6	2-#6
斜向筋	1-#3	1-#4	1-#5	1-#5	2-#5	2-#5	2-#5	2-#6	2-#6

說明 : 1. 15cm, 16cm 牆做為內隔牆時, 則須雙排配筋

2. 固定筋之水平間距為垂直筋間距之五倍, 垂直間距為水平間距之四倍

3. 除特別說明外, 其餘配筋按本表施工。

非結構牆配筋圖

非結構牆開口補強配筋標準圖