

索引表

圖 號	說 明
E-01	索引表 工程概要 設戶概要
E-02	圖例說明 昇位圖 錶箱示意圖
E-03	單線圖
E-04	壹層幹線配置平面圖
E-05	壹至貳層照明插座配置平面圖
E-06	屋頂層照明插座配置平面圖

工程概要

- 一. 工程名稱：
- 二. 建照號碼：
- 三. 面 積： M²
- 四. 地 址：
- 五. 本工程為地上三層 R/C 結構之住宅共 1 戶
- 六. 本工程採 1ø3W 220/110V 供電共 1 戶

施工說明

- 一. 本工程所有設施應照台電規定辦理
- 二. 所有照明配管線未註明者均為 2-2.0mmPVC 電線穿於 16øPVC 管內.
- 三. 所有插座配管線未註明者均為 3-2.0mmPVC 電線穿於 16øPVC 管內.
- 四. 所有標示燈及緊急照明燈均為 2-2.0mm 耐熱電線穿於 EMT25 管內.
- 五. 專用插座及分離式冷氣室內機配管線為 2-5.5mm E2.0 PVC 電線穿於 20øPVC 管內.
- 六. 所有不帶電之金屬部份應按台電公司規定接地.
- 七. 本圖僅供參考, 相關圖說仍須送台灣電力公司審訖後據以施作.

設戶概況表

樓層	分電盤	供電方式	戶數	用途	用電範圍	設備容量	契約容量	最大單負載容量
一至五層	“1L”	1ø3W220/110V	1	住宅	全部	14.48KVA	錶燈	