

## 索引表

圖 號	說 明
M-01	索引表 位置圖 水錶數量表 施工說明
M-02	圖例說明 昇位圖
M-03	壹至貳層給水配置平面圖
M-04	屋頂層給水配置平面圖
M-05	壹至貳層排水配置平面圖
M-06	屋頂層排水配置平面圖
M-07	FRP污水處理設備大樣圖

## 施工說明

- 一、本工程給水施工依自來水處法規規定辦理。
- 二、本工程閥類採用 $7\text{kg}/\text{cm}^2$ 級,  $65\phi$ 以下採用砲銅(BRONZE)螺旋式,  $80\phi$ 以上採用鑄鐵法蘭式, 餘按規定辦理。
- 三、本工程給水管採用自來水專用 PVC "W" 管揚水管採不鏽鋼管, 熱水管採不鏽鋼管。
- 四、本工程圖說中如有疑點處, 承包商應以業主解釋為準。

## 水錶數量表

總 錶	口徑 (mm)	3/4"
數量 (只)		1
分 錶	口徑 (mm)	
數量 (只)		
直 接 錶	口徑 (mm)	
數量 (只)		

五、本工程承包商對於所採用之設備及材料廠牌應照合約規定於施工前送請業主審核, 審核合格後施可施工。

- 六、本工程施工時應與建築工程配合。
- 七、本圖僅供參考, 相關圖說仍須送自來水公司審訖後據以施作。