

粉 刷 表

	代號	材 料 名 稱	備註	樓別	房間編號	房間名稱	各部材料代號				備註
							地坪	踢腳	牆面	平頂	
地 坪	F1	1：3水泥打底+磁質尺二磚		壹 層	101	樓梯	F2				
	F2	1：3水泥打底+抿2分宜蘭圓石			102	玄關	F1	B1	W1	C1	
	F3	1：3水泥打底+二塊磁質尺二磚（中間）+抿2分宜蘭圓石收邊			103	走廊	F1	B1	W1	C1	
	F4	1：2防水水泥打底一底二度+貼20×20止滑石英磚（仿石版面）			104	臥室	F1	B1	W2	C1	
	F5	防水隔熱			105	浴廁	F4		W2	C1	
	F6	1：2防水粉刷+防根布碎石層+透水布+覆土			106	廚房	F1	B1	W3	C1	
					107	餐廳	F1	B1	W3	C1	
					108	客廳	F1	B1	W1	C1	
					109	平台	F3		W4	C1	
踢 腳	B1	實木踢腳（H=15cm）		屋 頂 層	R01	屋頂平台	F5		W5		
牆 面	W1	1：3水泥粉光+油性水泥漆（一底二度）									
	W2	1：2防水水泥打底+貼20×25磁磚+4.5×4.5 cm磁質馬賽克腰帶（W=13.5cm）									
	W3	1：3防水水泥打底+貼20×25磁磚+4.5×4.5 cm磁質馬賽克									
	W4	1：3水泥打底+抿2分宜蘭圓石									
	W5	1：2防水水泥打底+5mm防水彈性泥+1：3水泥粉光									
平 頂	C1	1：3水泥粉光+油性水泥漆（平光）									

附註:

1. 承包商應於開工後14天備齊各項材料及五金等樣品、色板、目錄及性能證明文件等壹式兩份送業主認可，方可開工。

2. 所有柱及牆面裝修之轉角處，一律需倒角處理。

3. 油漆全部採用人工塗刷（一底二度），不得採用噴塗方式施作。

4. 基地週邊因施工破壞處於竣工前須依原有鋪面材料復原。

5. 雨天不得進行灌漿工程，灌漿工程進行中途下雨時，須作防護措施（覆蓋塑膠布）或停止灌漿，以確保混凝土品質。
6. 地坪防水均上捲牆面30公分。

7. 柱、樑、牆配筋須使用隔件，確保鋼筋保護層，地板配筋須使用水泥製隔件，不得使用鐵製品，斜板處須假固定於鋼筋，水泥製品隔件抗壓強度須≥該結構之混凝土強度。

8. 泥作粉刷工程不得使用轉角塑膠條（或同功能之其他材料）。

9. 陽台、露台、屋頂平台等需做洩水坡度。