

集水槽平面圖

NTS

A-A剖面圖

NTS

B-B剖面圖

NTS

鋼筋符號表

編號	A	H	P
形狀	—	□	□

備註:

1.單位除註名者外均為公分。



2.凡為平均高度工程得參照實際路面高度調整。

3.鋼筋單位重量:

φ13mm 0.994kg/m²


φ16mm 1.560kg/m²

4.底部應設有十五公分以上之沉砂池，以減低淤流量，增加地下水水位。



C-C剖面圖

NTS



鐵鍊詳圖

NTS

集水槽鐵蓋平面圖

NTS

版本	日期	說明	繪圖	初核	複核
版次	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP
A	98/07/22		趙正琳	周明輝	張寶敏
B	99/04/14		趙正琳	周明輝	張寶敏
C	99/05/10		趙正琳	周明輝	張寶敏
D	99/06/11		趙正琳	周明輝	張寶敏

Kuo Yang 國洋環境科技股份有限公司 Kuo Yang Environment Technology Co., Ltd.	
管網系統基本設計圖	

姓名	日期	姓名	日期
NAME	DATE	NAME	DATE
趙正琳		周明輝	99/06/11
設計	方彥凱	複核	張寶敏
DESIGNED		APPROVED	99/06/11

註冊簽證 CERTIFIED BY PROFESSIONAL ENGINEER	
比例尺 SCALE	

圖號	單位
CD NO.	UNIT
第二次修改	第二次修改
REV. NO.	REV. NO.

竹南頭份(包括南港公路頭份交流道)污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫	
集水槽及集水槽鐵蓋圖	
第二次修改 99/06/11-RT-001-核定版	
圖號 RT-14	
核定版	

本圖僅為基本設計成果，不得做為工程施工依據。