

檔 號：

保存年限：

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 函

機關地址：235新北市中和區南山路60-2號

聯絡人：羅龍泉

聯絡電話：03-9604093

電子郵件：e1811026@nlma.gov.tw

傳真：03-9605489

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年10月1日

發文字號：國北都十字第1141030678號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送114年9月18日宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」人行道施工(新設出入口、植栽)協調會議紀錄1份，請查照。

說明：旨揭會議記錄如有疑義或異議處，請於發文日起7日內函復。

正本：宜蘭縣冬山鄉公所、宜蘭縣冬山鄉永美村辦公室、陳哲民、江四聰、張淑美、邑菖工程顧問有限公司、清石營造有限公司

副本：本分署第一工務所、第十工務所

宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程

人行道施工(新設出入口、植栽)協調會議紀錄

壹、會議時間：114 年 9 月 18 日(星期四)下午 2 時整

貳、會議地點：工地工務所(宜蘭縣冬山鄉永清路 321 巷 17 號)

參、主持人：徐主任士哲

紀錄：羅龍泉

肆、出(列)席單位及人員：(如簽到簿)

伍、業務單位說明：

本分署第十工務所(督工所)：

一、本工程部份植栽喬木及人行道出入口設置位置，經周遭住戶反應有影響平日出入動線之情形，爰邀請相關住戶、永美村村長及接管機關冬山鄉公所，共商工程設施調整方案。

二、本次協調會討論內容，請詳參書面資料(附件)。

陸、出(列)席單位及人員發言意見：

一、住戶陳先生(美和路二段 96、98 號)：

1. 人行道設計會擋住住家出入口影響車輛進出，是否可更改設計，該段人行道更改成瀝青混凝土路面以利車輛出入。

2. 住家旁農地有農機具通行需求，是否可增設人行道出入口。

二、住戶江先生及張小姐(美和路二段 14、16、18、20 號)：

1. 住家前人行道目前留有三處植栽樹穴及 14 號出入口旁新植 2 株喬木，已影響出入動線，可否移除。

三、邑菖工程顧問(設計監造廠商)

1. 關於住戶反應本工程人行道及喬木有影響出入，本公司已有建議調整方案(詳業務單位提供)。

2. 0K+670 反映大門出入口旁新植 2 株喬木，經本公司評估植栽後無遮蔽視線情事，建議保留原設計植栽。

3. 0K+400 至 0K+500，冬山鄉公所前於 114 年 5 月 12 日函文需求調整，有新設出入口 2 處，本公司建議取消植栽帶及喬木。

4. 另 1K+165 至 1K+220 該段人行道，因配合中華電信機房圍牆未拆除，本公司建議取消植栽，改為人行道鋪面，以利人車通行。

四、清石營造(施工廠商)

1. 本工程永清路至永安路段(0K+120-0K+310)，因台電纜線管溝設置，影響本工程植栽帶覆土深度，不利新設喬木生長，建議該位置喬木予以取消，並以假儉草滿鋪施設。
2. 其餘住戶反應問題，本公司配合主辦機關結論辦理。

五、冬山鄉公所

1. 有關本案喬木及人行道等調整，既經貴分署評估與建議，尚符本所未來接管後之使用需求。
2. 本所近期接獲民眾反應，約略於 0K+670 處，住戶反映大門出入口旁有新植 2 株喬木，影響視線，請評估調整方案。
3. 另旨案民眾反映農地有增設開口供農機具通行需要，建請留設，以利民眾耕作出入使用。

柒、會議結論內容：

- 一、本工程美和路二段 96、98 號前人行道，因考量會影響到民眾車輛進出，該段人行道改為瀝青混凝土路面，不設設施帶，另該民眾住家旁農地有農機具通行需求，原則同意於該處人行道增設一處 3m 出入口，以利農機具通行。
- 二、本工程美和路二段 14、16、18、20 號前原設計 5 處植栽取消，改為人行道鋪面，14 號人行道增設一處 3m 出入口，以利居民通行。
- 三、0K+400 至 0K+500，前於 114 年 5 月 12 日冬山鄉公所函文需求調整，新設出入口 2 處，原則同意顧問公司建議，原設計植栽帶 2 株喬木取消。
- 四、0K+670 反映大門出入口旁新植 2 株喬木，經顧問公司評估植栽

後無遮蔽視線情事，同意保留原設計植栽。

- 五、本工程永清路至永安路段(0K+120-0K+310)，經施工廠商反應因台電纜線管溝設置，影響本工程植栽帶覆土深度，不利新設喬木生長，經監造查證屬實，本案原則同意取消該段喬木，並以假儉草滿鋪設置；另本項決議內容函請台電公司宜蘭區營運處知悉。
- 六、另因 1K+165 至 1K+220 配合中華電信機房圍牆未拆除，該段人行道同意顧問公司建議，取消設施帶及植栽，改為人行道鋪面，以利人車通行。
- 七、本次會議經與會單位及人員取得共識，人行道及植栽調整內容，請設計監造廠商及施工廠商依契約規定以實作數量結算並修正竣工圖。
- 八、如各與會單位及人員認為本次會議紀錄有須調整或需協助之處，請於發文日起 7 日內回覆，以利工進。

壹、散會：下午 3 時 30 分。

宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」

人行道施工(新設出入口、植栽)等介面現場會勘 簽到表

時間：114 年 9 月 18 日(星期四) 下午 2 時整

地點：工地工務所(宜蘭縣冬山鄉永清路 321 巷 17 號)

主持人：

徐士弘

紀錄：

謝新勇

出(列)席單位

簽名處

宜蘭縣冬山鄉公所

劉祐賜

宜蘭縣冬山鄉永美村辦公室

蔡素華

邑菖工程顧問有限公司

林煒聰
林玲豪

清石營造有限公司

陳文龍

~~第十一工務所~~

鍾

陳淑美和路二段96.98號

張淑美和美路二段18號

江田總美和路二段16號

20